PRZED MONTAŻEM WKŁADÓW KOMINOWYCH NALEZY PORÓWNAĆ RZECZYWISTY PRZEKRÓJ KOMINA MUROWANEGO Z PROJEKTOWANYM !!!

ROZDZIELACZE C.O. DN 120
HMONT.=1,2M OD POSADZKI

EI60MIN

250 250 250

DN 80

KRATKA ŻELIWNA DN 100

POMIESZCZ. PALACZA

ŁAZIENKA

KORYTARZ

DN 20 PODŁĄCZYĆ DO INSTALACJI ZIMNEJ WODY

PRZEPOMPOWNIA

DN 32

K.S ŻELIWO DN 100

EI30MIN 200/90

POKRYWY WYCZYSTNE 20X15cm
MONTAŻ. 0,3M POWYŻEJ POSADZKI KOTŁOWNI

KANAŁ CERAMICZNY EI120
WLOT: POD STROPEM
WYLOT: POD STROPEM

ZMIANA PRZEKROJU Z OKRĄGŁEGO ⌀300 NA PROSTOKĄTNY 270X170cm

WKŁADY Z BLACHY CZARNEJ O GR 3mm O WYM. 270cm X 170CM NA CAŁEJ DŁ. KOMINA

SZCZELINA POWIETRZNA

KANAŁ WENTYLACJI WYWIEWNEJ O WYMIARACH 160X400MM

CZOPUCHY O ŚREDNICY 300MM Z BLACHY GR. 3MM. MONTOWANY ZE SPADKIEM 15% W KIERUNKU KOTŁÓW

WYKONAĆ OTWÓR W ŚCIANIE O WYMIARACH 200X130CM

LEJEK K.S. 0,15M PONAD POSADZKĄ

DN 65

EI120MIN

KANAŁ CERAMICZNY OKRĄGŁY DN 200 EI120
WLOT: POD STROPEM
WYLOT: POD STROPEM

1000

KOCIOŁ EKO PLUS 150kW

KOCIOŁ EKO PLUS 150kW

DO NACZYNIA WZBIORCZEGO

RS ⌀115
RP ⌀60
RW ⌀60
RB ⌀45
RB ⌀65

ZASOBNIK PALIWA

ZASOBNIK PALIWA

1005

2345

2345

I=1,5%

1800

EI60MIN 200/90

SKŁAD OPAŁU

PODPIĄĆ ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĘ Z.W. I C.W.U. I C.W.U.

DN 32

KS ŻELIWO DN 100

460

POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ VIESSMANN 300L VITOCELL V-100 z grzałką elektr.

300 L

217

STUDZIENKA SCHŁADZAJĄCA Z KRĘGÓW BETONOWYCH DN600 H=80CM

K.S PVC DN 100 I=1,5%

DO ISTN. INSTALACJI K.S.

KOTŁOWNIA

426

KANAŁ BLASZANY NAWIEWNY TYPU „Z"
O WYMIARACH 450X350MM Z REGULACJĄ PRZEPŁYWU UMOZLIWIAJĄCĄ ZMNIEJSZENIE PRZEKROJU O 50%.
WLOT: 2,5M NAD POZIOMEM TERENU
WYLOT: 0,3M POWYŻEJ POSADZKI KOTŁOWNI

T

KANAŁ BLASZANY NAWIEWNY TYPU „Z"
O WYMIARACH 300X250MM Z REGULACJĄ PRZEPŁYWU UMOZLIWIAJĄCĄ ZMNIEJSZENIE PRZEKROJU O 50%.
WLOT: 2,5M NAD TERENEM
WYLOT: 0,3M POWYŻEJ POSADZKI SKŁADU OPAŁU

RYSUNEK ZAMIENNY

ZAKŁAD INSTALACYJNY, UL. TORUŃSKA 60, CHEŁMNO			
OBIEKT/ADRES	**ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W STRYKOWIE, ul. TARGOWA 1**		
INWESTOR	**URZĄD MIASTA I GMINY W STRYKOWIE, UL.KOŚCIUSZKI 27, 95-010 STRYKÓW**		
RYSUNEK	**TECHNOLOGIA KOTŁOWNI NA PALIWO STAŁE - RZUT KOTŁOWNI**		
PROJEKTOWAŁ	*mgr inż. Sławomir Matuszak* KUP/0139/PWOS/05	DATA: 3.07.2006	PODPIS:
OPRACOWAŁ		DATA: 3.07.2006	PODPIS:
CHEŁMNO,2006		SKALA 1:50	NR RYS. 2