

**Zmiana projektowa** dot. Modernizacji kotłowni na paliwo stałe w Zespole Szkół nr 1 w Strykowie.

W elemencie kosztorysu (nr 4) dot. „ **instalacji odprowadzenia spalin i wentylacji**” należy dodatkowo uwzględnić montaż **dwóch czopuchów** kominowych Dn 300 oraz **dwóch wkładów** kominowych z blachy czarnej o gr 3mm o wym. 270x170mm montowanych w istniejącym kominie murowanym.