



Uwagi:

1. Projektowany kabel oświetleniowy typu YAKY 4*35 + bednarka FeZn 25*4
2. Na słupach L1 do L10 zamontować oprawy OUS 150. YAKY 4*35 + bednarka FeZn 25*4

Temat	OŚWIETLENIE ULICY OZORKOWSKIEJ W STRYKOWIE		
Tytuł	SCHEMAT ZASILANIA OŚWIETLENIA		
Inwestor	URZĄD MIASTA-GMINY STRYKÓW		
Projektant	mgr inż. Jerzy Szymański		Upr. nr 149/74/Łw
Data	10.2006	Skala	Rys. nr 2