

USŁUGI PROJEKTOWE WOD.-KAN.
inż. Andrzej Szmechtyk
upr. bud. Nr 110/81/WML
95-010 Stryków, ul. Warszawska 60
NIP 733-102-06-55 Reg. 471416158

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

oświadczam, że projekt budowlany *Przyłączy kan. sanit. i wodociągowej w centrum*

Strykowa przy Pl. Kukasińskiego, ul. Warszawskiej i ul. Strykowskiego
ul. Mickiewicza

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

inż. ANDRZEJ SZMECHTYK
upr. bud. nr 110/81 WML
95-010 Stryków, ul. Warszawska 60
tel. (042) 719 83 95 prac. (042) 677 82 70

ASZ

i Mieszkaniowej
Dział Techniczny
ul. Batorego 25
95-010 Stryków

Pan/Pani
URZĄD MIASTA - GMINY
M. KOŚCIOUSKI 24
95-010 STRYKÓW

WARUNKI TECHNICZNE NR 61/p/2006

podłączenia do sieci miejskiej/wiejskiej w dz. nr. Pl. Łukasimskiego dz. nr. 345/3, 345/4, 346, 351, 364, 365, 366, 364/1
ml. Strykowski dz. nr. 340/341, 345/1, 345/2, 332, 339
ml. Mickiewicza dz. nr. 322
ml. Warszawska dz. nr. 348, 349, 350
Właściciel nieruchomości..... U.M.-G. w Strykowie

1. Zakres podłączenia:

*podłączenie do wodociągu \varnothing 160 mm w Strykowie ml. Pl. Łukasimskiego, Strykowskiego
podłączenie do kanału Niekierowa, Warszawska
ogólnospławnego D..... mm w.....
sanitarnego D..... 200 mm w..... z ulicy Niekierowa poprzez przepie
deszczowego D..... mm w..... ZBIENIARU

1. Cel dostarczania wody:

Gospodarstwo domowe, działalność gospodarcza, budowa

2. Warunki techniczne podłączenia

Szczegóły rozwiązań technicznych powinny być zgodne z PN-92/b-01707 oraz
Rozporządzeniem MGPIB z dnia 14.12.1994 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. NR 10 z 08.02.1995 r./

W dokumentacji technicznej należy:

1. Określić cel poboru wody, wielkość zapotrzebowania maksymalnego i średniego dobowego oraz maksymalnego godzinowego.

Ponadto

lokalne źródła wody nie mogą być połączone z instalacją zasilaną z wodociągu
miejskiego/wiejskiego

na przykanaliku należy zaprojektować studzienkę rewizyjną o 1,0-1,2 m zlokalizowaną
na terenie posesji w odległości 1,0 m za linią regulacyjną

Określić rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej jeżeli taka występuje

Określić rodzaj odprowadzanych ścieków oraz ich ilości maksymalne i średnie dobowe
oraz maksymalne godzinowe.

Określić niezbędne ciśnienie wody dla zasilania posesji na podstawie obliczeń
W/w warunki odpowiednio do projektowanego zakresu podłączenia posesji do
sieci miejskiej
W dokumentacji należy wyodrębnić fragment opisu technicznego stanowiący odpowiedź
na wydane warunki

Uwagi ogólne:

-dane o istniejącej sieci wod – kan projektant zobowiązany jest uzyskać w archiwum
w dziale technicznym

-w przypadku projektowanej sieci wod-kan dane techniczne oraz termin realizacji należy
uzyskać u inwestora tj.....

włączenie przyłączy dokonywane ZGKiM na zlecenie właściciela nieruchomości po
zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Umowa określa sposób
rozliczeń za świadczone usługi oraz odpowiedzialność za urządzenia wod-kan.

Zmiana celu i ilości poboru wody wymaga uprzedniego uzyskania zezwolenia Zakładu.

Podłączenie kanalizacyjne winno być realizowane przed podłączeniem wodociagowym.

W przypadku braku kanalizacji miejskiej gospodarkę ściekową należy rozwiązać indywidualnie
przed wykonaniem podłączenia wodociagowego.

Inwestor przekaze przyłączy/a nieodpłatnie w użytkowanie ZGKiM udzielając
3 letniej rękojmi.

Podłączenia mogą być wykonane równolegle z budową sieci na wniosek właściciela
nieruchomości skierowany do ZGKiM. Zasady realizacji podłączeń określi ZGKiM.

Do budowy przyłączy wodociagowych należy stosować wyłącznie PE-HD
lub z żeliwa sferoidalnego.

Do budowy przyłączy kanalizacyjnych dopuszczamy do stosowania atestowane rury
z następujących materiałów: rury kamionkowe, rury z tworzyw sztucznych/PCV, PE-HD/
oraz rury żeliwne kanalizacyjne.

Przed złożeniem projektu na ZUDP uzgodnić w ZGKiM.

Inne uwagi:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Niniejsze warunki tracą ważność po upływie dwóch lat od daty ich wydania.

Sprawę prowadzi

Grzegorz Kozłowski

tel: 719-81-98 lub 719 81-60

Z upoważnienia Dyrektora
ZGKiM
DZIAŁU TECHNICZNEGO

Grzegorz Kozłowski

WSPÓŁRZĘDNE
przyłącza kanalizacji sanitarnej

Nr Pkt	X	Y	długość m
3	56 099 99,00	45 352 28,35	18,00
4	56 09 996,09	45 35 210 59	13,08
5	56 099 83,28	45 352 13,25	9,30
6	56 09 974,86	45 352 17,21	8,20
7	56 099 67,45	45 352 20,70	12,50
8	56 099 59,20	45 352 11,30	2,92
9	56 099 56,70	45 352 12,80	5,50
10	56 099 51,20	45 352 12,80	9,50
11	56 099 41,70	45 352 12,80	
4	56 09 996,09	45 35 210,59	31,50
4'	56 099 91,00	45 351 79,50	

inż. ANDRZEJ SZMECHTYK
upr. bud. nr 110/81 WMŁ
95-010 Stryków, ul. Warszawska 60
tel. (042) 719 83 95 praca (042) 677 82 70

AS

Stryków dn. 14.09.2006 r

Ja *Katgorzata Szumslac* oświadczam, że wyrażam
zgode na lokalizację na mojej działce nr *34.6/1..*
przyłącza wodnego i kanalizacyjnego

Katgorzata Szumslac

**za zgodność
z oryginałem**

inż. ANDRZEJ SZMECHTYK
upr. bud. nr 110/81 WMŁ
95-010 Stryków, ul. Warszawska 60
tel.(042) 719 83 95 praca (042) 677 82 70

A. Szmechtyk

Stryków dn. 14.09.2006 r

Ja *Henryk Klimoszek*, oświadczam, że wyrażam
zgode na lokalizację na mojej działce nr *345/3, 345/4*
przyłącza wodnego i kanalizacyjnego

Henryk Klimoszek

**za zgodność
z oryginałem**

inż. ANDRZEJ SZMECHTYK
upr. bud. nr 110/81 WMŁ
95-010 Stryków, ul. Warszawska 60
tel. (042) 719 83 95 praca (042) 677 82 70

AS 11/1

Stryków dn. 14.09.2006 r

Ja *Grzegorz Romanowski* oświadczam, że wyrażam
zgode na lokalizację na mojej działce nr *332...*
przyłącza wodnego i kanalizacyjnego

Romanowski

**za zgodność
z oryginałem**

inż. ANDRZEJ SZMECHTYK
upr. bud. nr 110/81 WML
95-010 Stryków, ul. Warszawska 60
tel. (042) 719 83 95 praca (042) 677 82 70

Azyl

Stryków dn. 14.09.2006 r

Ja *Zbigniew Hysman* oświadczam, że wyrażam
zgode na lokalizację na mojej działce nr *.335/4. / 335/2*
przyłącza wodnego i kanalizacyjnego

Hysman

**za zgodność
z oryginałem**

inż. ANDRZEJ SZMECHTYK
upr. bud. nr 110/81 WMŁ
95-010 Stryków, ul. Warszawska 60
tel. (042) 719 83 95 praca (042) 677 82 70

AS

OPINIA NR GKIII7441-1590/2006
uzgodnienia dokumentacji projektowej


Przedmiot uzgodnienia :

**PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ
PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE**

Data wpływu zlecenia do Zespołu: 24.10.2006

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizację obiektu położonego :
STRYKÓW ul.STRYJKOWSKIEGO, MICKIEWICZA, WARSZAWSKA, PL.ŁUKASIŃSKIEGO

Inwestor :

 **Urząd Miasta - Gminy Stryków**


**95-010 Stryków - M
ul. Kościuszki 27**

Jednostka projektowa : Andrzej Szmechtyk

Data posiedzenia : 26.10.2006

1.Podstawa prawna uzgodnienia :

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art.27 ust.2 pkt. 1,
art.28 ust. 1 (tekst jednolity z 2000r. Dz.U. nr 100 poz.1089),
Rozporządzenie z 02.04.2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. nr 38 poz.455),
Zarządzenie Nr 16 Starosty Zgierskiego z dnia 12 października 2001 r.
Zarządzenie Nr 25 Starosty Zgierskiego z dnia 7 kwietnia 2006 r.


 **2.Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, należy zlecić uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
- w przypadku przewodów podziemnych - przed ich zasypaniem.**

Uwagi i zalecenia :

W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzić ręcznie z zabezpieczeniem.

W rejonie istniejącego uzbrojenia wykonać przekopy kontrolne i zachować odległości normatywne.

Ł.Z.E. S.A. TG-4 Prace prowadzić pod nadzorem pracowników Ł.Z.E. S.A. TG-4. Przekopy kontrolne.

Z up. STAROSTY
p.o. Kierownika Oddziału
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Krystyna Kłosińska