



1. Obudowa z laminatu F-my ELSAN w Olecku typu RL-1a/d/s/RBK-N
2. Rozłącznik bezpiecznikowy F-my APENA typu RBK 00 z wkładkami bezpiecznikowymi WTN00 gG 50A
3. Tablica licznikowa dla licznika 3-fazowego
4. Wyłącznik nadprądowy F-my FAEL typu S304 C32 w obudowie F-my FAEL typu S6

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBU" s.c. Dmosin II nr 89 B PRACOWNIA PROJEKTOWA: 90-734 Łódź, ul. Wileckowskiego 33 pok. 120				SKALA
PROJEKTANT	NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO, NUMERY EVIDENCYJNE DZIAŁEK			
Janusz Bojanowski upr. bud. 199/68, 248/89 WŁ	Targowisko Miejskie w Strykowie Dz. Nr 115 -116			1:5
PROJEKTOWY	DATA	NAZWA I ADRES INWESTORA		NUMER RYSUNKU
SPRAWOWOZNAJCA	wzrzesień 2006	URZĄD MIASTA - GMINY STRYKÓW Stryków, ul Kościuszki 27		10
mgr inż. Stanisław Słektora upr. bud. 5/68		PRZEDMIOT RYSUNKU	NUMER STRONY	
PODPIS	DATA	Rysunek zestawu pomiaru energii ZP		20
wzrzesień 2006				