



1.

Obudowa z estroduru F-my H. Sypniewski typu OP 45
Obudowę wyposażyć w zamek baskwilowyi uchwyty do zamykania na kłódkę.
2.

Rozdzielnica naścienna F-my FAEL typu RN*12-55.
Drzwiczki obudowy wyposażyć w zamek.
3.

Rozłącznik izolacyjny F-my FAEL typu FR300-20-4P
4.

Wyłącznik nadprądowy F-my FAEL typu S 304 C20
5.

Ogranicznik przepięć F-my FAEL 1,2kV, 5kA Nr ref 003940
6.

Wyłącznik różnicowonadprądowy F-my FAEL typu P312 B 10 -30A
7.

Przełącznik 1 biegunowy 2 obwodowy z punktem neutralnym środkowym
8.

Wyłącznik zmierzchowy F-my FAEL typu WZ 301
9.

Wyłącznik różnicowonadprądowy F-my FAEL typu P312 B16 -30 A

Spacja

UWAGA: Osłony aparatów wyposażyć w etykiety z opisem zasilanych obwodów

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBU" s.c. Dmosin II nr 89 B PRACOWNIA PROJEKTOWA: 90-734 Łódź, ul. Więckowskiego 33 pok. 120				
<div>PROJEKTANT</div> <div>Janusz Bojanowski</div> <div>upr. bud. 195/68, 248/89 WŁ</div>		<div>NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO, NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK</div> <div>Targowisko Miejskie w Strykowie</div> <div>Dz. Nr 115 -116</div>	<div>SKALA</div> <div>1:5</div>	
		<div>NAZWA I ADRES INWESTORA</div> <div>URZĄD MIASTA - GMINY STRYKÓW</div> <div>Stryków, ul Kościuszki 27</div>	<div>NUMER RYSUNKU</div> <div>12</div>	
<div>PODPIS</div>	<div>DATA</div> <div>wrzesień 2006</div>	<div>SPRAWDZAJĄCY</div> <div>mgr inż.</div> <div>Stanisław Siekiera</div> <div>upr.bud. 5/68</div>	<div>PRZEDMIOT RYSUNKU</div> <div>Rysunek rozdzielnic RH</div>	<div>NUMER STRONY</div> <div>22</div>
<div>PODPIS</div>	<div>DATA</div> <div>wrzesień 2006</div>			