


- Rozdzielnica F-my FAEL typu EKINOXE TX 4*18
- Rozłącznik izolacyjny F-my FAEL typu FR300-32-4P
- Lampka sygnalizacyjna F-my FAEL typu L301
- Lampka sygnalizacyjna F-my FAEL typu L303
- Lampka sygnalizacyjna F-my FAEL typu L304
- Wyłącznik nadprądowy F-my FAEL typu S 304 C20
- Ogranicznik przepięć F-my FAEL 1,4kV, 15kA Nr ref 003935
- Wyłącznik różnicowonadprądowy F-my FAEL typu P312 B 10-30A
- Rozłącznik izolacyjny F-my FAEL typu FR300-16-1P
- Rozłącznik izolacyjny F-my FAEL typu FR300-16-2P
- Wyłącznik zmiernicowy F-my FAEL typu WZ 301
- Wyłącznik różnicowonadprądowy F-my FAEL typu WZ 301

 Spacja

UWAGA: Oslony aparatów wyposażyć w etykiety z opisem zasilanych obwodów

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBU" s.c. Dmosin II nr 89 B				SKALA	
PROJEKTANT		NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO, NUMERY EVIDENCYJNE DZIAŁEK			
Janusz Bojanowski upr. bud. 195/68, 248/89 WŁ		Targowisko Miejskie w Strykowie Dz. Nr 115 - 116			1:5
SPRAWOZDAJĄCY		NAZWA I ADRES INWESTORA			NUMER RYSUNKU
mgr inż. Stanisław Słektora upr. bud. 5/68		URZĄD MIASTA - GMINY STRYKÓW Stryków, ul Kościuszk 27			11
PODPIS		PRZEDMIOT RYSUNKU			NUMER STRONY
wzrzesień 2006		Rysunek rozdzielnic RS			21