



Oznaczenia:

Wszystkie oprawy oświetleniowe F-mny ES SYSTEM
Typy opraw oraz uzyskane natężenie oświetlenia
opisano na planie instalacji.
Oprawy oznaczone "A" wyposażyć w moduł 2 godzinny
zasilania awaryjnego.

Źródła światła:
W oprawach SDS stosować źródła światła T8 36W.
W oprawach HP017/11 i oprawach PF-100.S-WH stosować
źródła światła TC-D 18W

Załączanie oświetlenia:
R ręczne wyłącznikiem w rozdzielni RS
PZ przekaznikiem zmierzchowym zlokalizowanym
w rozdzielni RS
CPZ czujnik przekaznika zmierzchowego

Ogrzewanie pomieszczeń:
ZG zabezpieczenie grzejnika
G05 grzejnik F-mny CONNECTOR typu GE-0.5/2/7
U=230V, P=0.5kW, IP 45, h=0.2m nad posadzką
G-10 grzejnik F-mny CONNECTOR typu GE-10/2/10
U=230V, P=10kW, IP 45, h=0.2m nad posadzką
OW ogrzewacz pojemnościowy wody P=1.5kW

Instalację wykonać przewodami typu YDY o przekrojach
opisanych na planie układanym w tymku z zastosowaniem
osprzętu szczelnego F-mny EL.TKA instalowanego równo
z tyłkiem

Dla ochrony do porażen przy dootyku pośrednim przyjęto szybkoie
odłączenie napięcia zasilającego wyłącznikiem ochronnym
różnicowoprądowym o działaniu bezpośrednim i znamionowym
prądzie zadziałania $I_n=0.03A$ zainstalowanym w rozdzielni RS
na zasilaniu obwodu.

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c. Dmrosin II nr 89 B PRACOWNIA PROJEKTOWA: 90-734 Łódź, ul. Wętkowskiego 33 pok. 120		SKALA
PROJEKTANT Janusz Bojanowski upr. bud. Nr 195/68, 248/89	NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO, NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK TARGOWISKO W STRYKOWIE Dz. Nr 115/116	1:50
PODPIS SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Stanisław Słakiera upr. bud. Nr 5/68	NAZWA I ADRES INWESTORA Miasto - Gmina Stryków ul. Kościuszki 27 95-010 Stryków	NUMER RYSUNKU 07
PODPIS WZBIEŻENI 2006	PRZEDMIOT RYSUNKU Plan instalacji w budynku sanitarnym	NUMER STRONY 17