



URZĄD MIASTA – GMINY STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27
tel. 042 719 80 02, 042 719 96 73 fax. 042 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

Stryków, 26.02.2008 r.

Dot: IB 2226/ZP-5/2008-., Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bratoszewicach w ul. Kolejowej, Wolskiej, Łódzkiej, Polnej i Nowości- IV etap“

Przekazujemy Państwu odpowiedzi na **otrzymane pytania do SIWZ:**

Pytanie 1. W nawiązaniu do poz.76 przedmiaru prosimy o podanie parametrów agregatów pompowych – typ, moc, wydajność przy projektowanej wysokości podnoszenia ścieków.

Pytanie 2. W SIWZ nie ma wyszczególnionego rodzaju dróg, w których prowadzony jest kanał sanitarny grawitacyjny i tłoczny. Proszę o Podanie rodzaju nawierzchni

Pytanie 3. Czy przetarg dotyczy również odtworzenia nawierzchni dróg, w których został zaprojektowany kanał sanitarny i kanał tłoczny?

Pytanie 4. W jakiej odległości od głównego kolektora kanalizacyjnego kończą się przyłącza kanalizacyjne do posesji prywatnych ?

Odpowiedzi:

1. Projekt zakłada montaż przepompowni typu Metalchem o symbolu PMS 2x0,8-24V – 12x35PMB, wyposażonej w układ pomp typu MS1-24Z o mocy 2,2 kW każda, wydajności 14,29 m³/h i wysokości podnoszenia 12,56 m.

2. Kanał grawitacyjny oraz tłoczny wzdłuż drogi asfaltowej Bratoszewice – Kalinów (dz.586) umiejscowione są w nieutwardzonym poboczu. Pozostałe odcinki kanałów będą pod drogą osiedlową powierzchniowo utwardzoną gruzem betonowym.

3. Tak. Wykonawca jest zobowiązany odtworzyć pobocza i nawierzchnie do stanu obecnego (pkt 35 przedmiaru robót) uwzględniając zaprojektowane zagęszczenie gruntu.

4. Długość i przebieg każdego przyłącza jest określona na profilach podłużnych części graficznej projektu.