



## URZĄD MIASTA – GMINY STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27  
tel. 042 719 80 02, 042 719 96 73 fax. 042 719 81 93

[www.strykow.pl](http://www.strykow.pl), [www.bip.strykow.pl](http://www.bip.strykow.pl), e-mail: [strykow@strykow.pl](mailto:strykow@strykow.pl)

---

Stryków, 27.02.2009 r.

**Dot: IZP 2226/ZP-8/2009 - „Budowa 20 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków“**

### **Przekazujemy Państwu odpowiedzi na otrzymane pytania do SIWZ.**

**Pytanie 1:** W Programie Funkcjonalno – Użytkowym jest: *Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą gwarantować stopień oczyszczania (... ) przy RLM poniżej 2000 wynoszą maksymalnie:*  
*BZT<sub>5</sub> = 40 mgO<sub>2</sub>/l*

*ChZT<sub>Cr</sub> = 150 mgO<sub>2</sub>/l*

*Zawiesiny ogólne = 50 mg/l.*

Są to najwyższe dopuszczalne parametry przy odprowadzaniu ścieków do wód. Czy ze wszystkich oczyszczalni przydomowych będzie odprowadzenie do wód co spowoduje uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, czy też będą oczyszczalnie z których będzie odprowadzenie do gruntu dla których najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 24 lipca 2006 r. (2006.137.984) przy RLM 2000 wynoszą maksymalnie:

*BZT<sub>5</sub> = 25 mgO<sub>2</sub>/l*

*ChZT<sub>Cr</sub> = 125 mgO<sub>2</sub>/l*

*Zawiesiny ogólne = 35 mg/l*

**Odpowiedź:** W przypadkach gdy oczyszczone ścieki odprowadzone zostaną do gruntu, a takie sytuacje będą miały z pewnością miejsce, zgodnie z wymienionym wyżej rozporządzeniem (§ 11 ust. 5) wartości maksymalne wskaźników zanieczyszczeń wprowadzanych do ziemi podane w Programie Funkcjonalno – Użytkowym są wystarczające.

Janusz Sopata