



APARAT		VISTOP 32/4P	WN-723	S302-B6	S302-B6	P312-B10/0.03-AC	P312-B10/0.03-AC	P312-B10/0.03-AC
OZNACZENIE OBWODU	"E"	WŁZ-TBK		TRANSF. 230/24V	TBK1/1	TBK2	TBK3	TBK4
MOC OBWODU		5.00 kW		63VA	0.36 kW	1.00 kW	1.00 kW	REZERWA
TYP PRZEWODU	LgY-2x2 5mm ²	YKY-2x 5x4mm ²		YDY-2x 3 x1.5mm ²	YDY-2x 3 x2.5mm ²	YDY-2x 3 x2.5mm ²		
ODBIORNIK		ZASILANIE TABLICZ. BEZPIECZNIKOWEJ TB-K	SYGNALIZACJA I POMIAR NAPIĘCIA					

TABLICA BEZPIECZNIKOWA TB-K
- SCHEMAT ODPIĘTWOŃ
rys nr E-10 ark 9