



URZĄD MIASTA – GMINY STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27

tel. 042 719 80 02, 042 719 96 73 fax. 042 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

Stryków 27.08.2009 r.

L.dz. IZP 2226/ZP-46/360/2009

Dotyczy przetargu: „Budowa sieci wodociągowej w Sosnowcu Pieńkach”

Przekazujemy Państwu odpowiedzi na zadane pytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PEHD SDR 17 PN 10 posiadających odpowiednie atesty i dopuszczonych do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do budowy wodociągu? W/w rury zapewniają dłuższe bezawaryjne użytkowanie wodociągu oraz spełniają wszystkie wymagania dotyczące prób szczelności i użytkowania rurociągu pod ciśnieniem.
2. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie wodociągu metodą przewiertu sterowanego?
Proponowana metoda bezwykopowa prowadzenia prac zapewnia szybsze wykonanie robót niż w technologii wykopu otwartego oraz znacznie zmniejsza utrudnienia dla mieszkańców i użytkowników dróg przy zachowaniu pełnych wymogów wynikających z polskich norm.

Odpowiedzi:

1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyżej wymienionych rur pod warunkiem że będą to rury dwu- lub trójwarstwowe.
2. Zamawiający dopuszcza wykonanie wodociągu metodą przewiertu sterowanego pod warunkiem zastosowania dwu- lub trójwarstwowych rur PEHD SDR 17 PN 10 lub PEHD SDR 11 PN 16.