



URZĄD MIASTA – GMINY STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27

tel. 042 719 80 02, 042 719 96 73 fax. 042 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

Stryków, 18.01.2010 r.

IZP 2226/ZP-1/2010

Dotyczy zadania pn. „Przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność: ul. Wschodnia, Rolnicza, Piłsudskiego, Cmentarna, Cicha (II etap).

Pytania do SWIZ nr:

3. W rejonie skrzyżowania ulic Piłsudskiego - Cmentarna zaprojektowano krawężnik betonowy o wymiarach 20x30 cm jednak brak jest takiej pozycji do wyceny w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o brakującą ilość krawężnika.
4. W przedmiarze nie jest ujęta podbudowa z kruszywa pod miejsca postojowe gr. 20 cm. Ilość podbudowy z kruszywa podana w przedmiarze robót poz. nr 13 wystarcza jedynie na wykonanie konstrukcji pod warstwy jezdni. Proszę o wprowadzenie korekt do przedmiaru.

Odpowiedzi na zadane pytania:

Odpowiedź 3: Rejon skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Cmentarnej nie jest przedmiotem zamówienia. W ulicy Cmentarnej na odcinku 0+000 do 0+365 oraz w ul. Piłsudskiego na długości 0+424,8 – 0+899,21 opisanej w specyfikacji jako przedmiot zamówienia nie występuje krawężnik o wym. 20x30 cm.

Odpowiedź 4: W związku z przyjętą w projekcie warstwą podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20 cm w obszarze miejsc postojowych w ul. Cmentarnej korekcie ulega poz. 13 i poz. 14 przedmiaru robót.

Prawidłowy zapis to:

- poz. 13 – **56,717 + 10,37 = 67,087**

- poz. 14 – **23,072 – 10,37 = 12,702**