


# RZUT PARTERU



- OPR. COSM01, 2x36W, IP65 + ZAWIESZENIA
- OPR. RUBIN PLUS 4x18W, PPAR-P
- OPR. RUBIN PLUS 4x18W, SLA
- GNIAZDO WTYKOWE, PODWÓJNE, IP44, P/T
- GNIAZDO WTYKOWE, PODWÓJNE, P/T
- ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY, P/T, IP44,
- ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY, P/T
- OPR. AWARYJNA VENUS I 11W, IP22, PRACA CIEM
- OPRAWĘ ZAMONTOWAĆ W WYKUTYCH WNEKACH W
- OPR. CONCEPT A TC-D 26W, IP65
- PUBLIC S 2x24W ZAWIESZANA, IP20
- OPR. AMETYST 2x24W, IP65

ŚCIANKA DZIAŁOWA - 9cm  
1. PLYTA GK/F - 1,2cm  
2. RÓŻEN Z WELNY MIN. 1A  
STELAŻU STALOWYM - 6cm  
3. PLYTA GK/F - 1,2cm

wypust do zasilania wentylatorów EDM-220  
RG/12

Julia Machnacz  
inż. elektryk  
upr. proj. i kier. bud. w spec. siec. i  
inst. elektr. nr BL 162/754 PL 61/39  
PDL/IE/0353/0

mgr inż. Eugeniusz Bojczuk  
upr. projekt. i  
w spec. siec. i inst. elektr.  
nr BL 162/754 PL 61/39  
PDL/IE/0353/0

S.P.P.H. "FEST"					
ŁOWICZ UL. BACZYŃSKIEGO 31 Kontakt - Łukasz Wójcisiak 0-606-632-999 - wokasz@wp.pl					
Objekt	BUDYNEK ŚWIETLICY MEJSKIEJ				
Adres	Powiat - Zgierz ; gmina - Strzów ; obręb - Ciołek dz.nr 301/5				
Investor	Urząd Gminy Strzów / Siedziba urzędu: ul. T.Kościuszki 27 Strzów 95-010				
Przedmiot rysunku	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH I OŚWIETLENIA	Skala	1:100	Nr.rys	2/3
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Opracowanie	Piotr Pytasz	ARCHITEKTURA	BL/45/94	27-11-09	
	Eugeniusz Bojczuk	INST. ELEKTR.	BL/6/90	27-11-09	

Szybkie samoczynne  
wyłączenie zasilania

Układ sieci TN-S 400/230V