

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej

Stryków dn. 10.09.2009

Dział Techniczny
ul. Batorego 25

95-010 Stryków

Pan/Pani

Urząd Miasta - Gminy
95-010 Stryków
ul. Kościuszki 24

WARUNKI TECHNICZNE Nr. 92/p/2009

podłączenia do sieci miejskiej/wiejskiej w Niesułkowie dn. 444/2

Właściciel nieruchomości: Urząd Miasta - Gminy

1. Zakres podłączenia

-podłączenie do wodociągu o

przebudowa sieci wodociągowej Ø 110 kolidującej
z projektowaną salp. g. m. Niesułkowie przy
wzrost Podstawowej Niesułkowie

-podłączenie do kanału

ogólnospławnego

D.mm w.

-sanitarnego

D.mm w.

-deszczowego

D.mm w.

1. Cel dostarczenia wody:

Gospodarstwo domowe, działalność gospodarcza, budowa.

2. Warunki techniczne podłączenia

Szczegóły rozwiązań technicznych powinny być zgodne z PN-92/b-01707 oraz Rozporządzeniem MGPIB z dnia 14.12.1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie/Dz.U. NR 10 z 08.02.1995 r/

W dokumentacji technicznej należy:

-określić cel poboru wody,

-wielkość zapotrzebowania maksymalnego godzinowego

Ponadto

-lokalne źródła wody nie mogą być połączone z instalacją zasilaną z wodociągu miejskiego/wiejskiego

-na przykanaliku należy zaprojektować studzienkę rewizyjną o 1,0-1,2 m zlokalizowaną na terenie posesji w odległości 1,0 m za linię regulacyjną,

-określić rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej jeżeli taka występuje,

-określić rodzaj odprowadzonych ścieków oraz ich ilości maksymalne i średnie dobowe oraz maksymalne godzinowe.

-określić niezbędne ciśnienie wody dla zasilania posesji na podstawie obliczeń w/w warunki odpowiednio do projektowanego zakresu podłączenia posesji do sieci miejskiej.

W dokumentacji należy wyodrębnić fragment opisu technicznego stanowiący odpowiedź na wydane warunki.

Uwagi ogólne:

-dane o istniejącej sieci wod-kan projektant zobowiązany jest uzyskać w archiwum w dziale technicznym.

w przypadku projektowanej sieci wod-kan dane techniczne oraz termin realizacji należy uzyskać u inwestora t.j.....
włączenie przyłączy dokonuje ZGKiM na zlecenie właściciela nieruchomości po zawarciu umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Umowa określa sposób rozliczeń za świadczone usługi oraz odpowiedzialność za urządzenia wod-kan.

Zmiana celu i ilości poboru wody wymaga uprzedniego uzyskania zezwolenia zakładu. Podłączenie kanalizacyjne winno być zrealizowane przed podłączeniem wodociagowym. W przypadku braku kanalizacji miejskiej gospodarkę ściekową należy rozwiązać indywidualnie przed wykonaniem podłączenia wodociagowego. Inwestor przekaze przyłącze/a nieodpłatnie w użytkowanie ZGKiM udzielając 3 letniej rękojmi.

Podłączenia mogą być wykonane równolegle z budową sieci na wniosek właściciela nieruchomości skierowany do ZGKiM. Zasady realizacji podłączeń określi ZGKiM.

Do budowy przyłączy wodociagowych należy zastosować wyłącznie PE-HD lub z żeliwa sferoidalnego

Do budowy przyłączy kanalizacyjnych dopuszczamy do stosowania atestowane rury z następujących materiałów: rury kamionkowe, rury z tworzyw sztucznych /PCV, PE-HD/ oraz rury żeliwne kanalizacyjne.

Przed złożeniem projektu na ZUDP uzgodnić w ZGKiM.

Inne uwagi:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Niniejsze warunki tracą ważność po upływie dwóch lat od daty ich wydania.

Sprawę prowadzi

.....
Grzegorz Kozłowski

tel: 042/719-81-98 lub 042/719-81-60

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
95-010 Stryków, ul. Batoiego 25
tel. 719-81-98, 719-81-60
Regon 470043548, NIP 733-000-22-82

Z upoważnienia Dyrektora
KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNEGO
Grzegorz Kozłowski