TEMAT:	PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY ; Nieruchomość objęta kwestionowym Zarządzeniem dot. ustalenia granic obwodów szkolnych			
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY			P/09PISY
PROJEKTANCI:	mgr inż. Andrzej Szczęsny	upr. bud.		dolnośląskie
	mgr inż. Marcin Siemiński			
	inż. Janusz Buczyński	upr. bud.	10/0/04	
TYTUŁ RYS:	RZUT DACHU Rozmieszczenie elementów instalacji odgromowej			NR RYS: E – 2
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	DATA:	PAŹDZIERNIK 2009	SKALA: 1:100

Uzioms z taśmy stalowej Fe/Zn 30x4.
Uzioms układany na głębokości 0,7m
w odległości min 1m od fundamentu.

Zwody płomowe z drutu Fe/Zn fi 8
mocowane do ścian za pomocą kołków

Uchwyty zwodów poziomych

Złącza kontrolno-pomiarowe na zwodzie płomowym.
Zwody płomowe wykonać z drutu Fe/Zn fi 8.
Połączenia między uzionem otokowym a siatką zwodów poziomych wykonać
przez trwałe połączenia (spawane lub sztegarnie).
Miejsce połączenia zabezpieczyć przez korozją wazeliną technicznaj.

Sala lekcyjna
1.4
parkiet
A: 41,57 m2

Sala lekcyjna
1.3
parkiet
A: 21,29 m2