



## **URZĄD MIASTA – GMINY STRYKÓW**

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27  
tel. 042 719 80 02, 042 719 96 73 fax. 042 719 81 93

[www.strykow.pl](http://www.strykow.pl), [www.bip.strykow.pl](http://www.bip.strykow.pl), e-mail: [strykow@strykow.pl](mailto:strykow@strykow.pl)

---

Stryków, 11.05.2010 r.

**IZP 2226/ZP-33/2010**

Dotyczy przetargu: „Przebudowa drogi Dobra Nowiny (do granicy z gminą Łódź)”

### **Pytanie 1.**

W ogłoszeniu z dnia 29.04.2010 r. nr 1200076-2010 w pkt.II.1.3 określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu materiału na pobocze został określony jako „pobocze z pospółki” i „pobocze z tłucznia”.

Ponadto w przedmiarze i kosztorysie ślepym materiał na pobocze opisano jako kliniec 0-31,5 mm, na przekroju konstrukcyjnym jako kruszywo łamane 0-31,5 mm gr. 15 cm, w opisie technicznym jako pobocze z tłucznia.

Prosimy o jednoznaczne określenie z jakiego materiału oraz na jaką grubość należy wykonać pobocze?

### **Pytanie 2.**

Dotyczy poz. nr 2 kosztorysu ofertowego STWIOR D.01.03.04.A. w pkt. 2.2. w/w STWIOR znajduje się zdanie „Pod drogami należy stosować dodatkowo rury osłonowe typu HDPE 315/17,9 mm”. Prosimy o określenie ilości rur tego typu jaka przypada na 86 mb rur dwudzielnych DVR 110 mm, gdyż z otrzymanej dokumentacji nie wynika to jednoznacznie.

### **Pytanie 3.**

Dotyczy poz. 5 kosztorysu ofertowego. Przedmiar robót, kosztorys oraz opis techniczny określają grubość warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej na 4 cm, natomiast na załączonym przekroju konstrukcyjnym powyższa warstwa ma 5 cm.

Prosimy o określenie grubości warstwy ścieralnej jaką należy przyjąć do wyceny i realizacji.

### **Odpowiedzi na zadane pytania:**

Odp.1

Kruszywa łamane należy wykonać z klinca 0-31,5 mm o grubości 15 cm po zagęszczeniu.

Odp.2

Zastosować rurę Arota typ A 58PS – ø 58 mm.

Odp. 3

Grubość nakładki asfaltowej wynosi 4 cm.