



URZĄD MIASTA – GMINY STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27
tel. 042 719 80 02, 042 719 96 73 fax. 042 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

Stryków, dn. 21.07.2010 r.

Dotyczy: przetargu IZP 2226/ZP-41/2010

Przekazujemy Państwu odpowiedź na otrzymane pytanie dotyczące SIWZ do przetargu na zadanie „Wymiana komina”.

Pytanie: Czy jest możliwość wykonania przedmiotowego komina z rury ze szwem wzdłużnym DN 700 zamiast zwijania go z blachy. Grubość rury nie mniejsza niż zalecana przez projektanta.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy wykonanie trzonu komina z gotowych rur ze szwem wzdłużnym i średnicy DN 700 pod warunkiem, że grubość ścianki rury nie będzie mniejsza niż zaprojektowana.