



URZĄD MIASTA – GMINY STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27
tel. 042 719 80 02, 042 719 96 73 fax. 042 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

Stryków, 09.08.2010 r.

IZP 2226/ZP-36/2010

Dotyczy: Zadania pn. „**Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Niesułków Kolonia/działki**”.

Pytania do SWIZ:

Prosimy o:

1. określenie rodzaju materiału oraz średnicy przepustów ujętych w pozycji 2 kosztorysu ofertowego,
2. określenie czy przepust ujęty w pozycji 2 kosztorysu ofertowego jest w jednym odcinku czy w kilku,
3. podanie na jakiej głębokości należy posadzić w/w przepust,
4. podanie jakiego rodzaju sieć ma zabezpieczać rura dwudzielna
5. podanie grubości poboczy tłuczniowych ujętych w kosztorysie ofertowym dla tego zadania w poz. 11 d.1.

Odpowiedzi na zadane pytania:

Odp.1

Należy zastosować rurę typu Arota A110PS – Ø 110

Odp.2

Przepust ujęty w pozycji 2 kosztorysu jest w jednym odcinku.

Odp. 3

Przepust należy posadzić na głębokości kabla telekomunikacyjnego.

Odp. 4

Sieć telekomunikacyjną.

Odp. 5

Grubość poboczy tłuczniowych ujętych w kosztorysie ofertowym w poz. 11 d.1 wynosi 10 cm.