

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego

1. W zakresie zagrożenia z tytułu możliwości zasypania gruntem i upadku z wysokości przy prowadzeniu robót energetycznych, zagrożenia takie występować będą przy wykonywaniu wykopów pod słupy oświetleniowe oraz montażu osprzętu na słupach.

2. W zakresie zagrożeń od linii komunikacyjnych przy prowadzeniu robót energetycznych zagrożenia takie mogą występować w związku z ruchem drogowym na wszystkich ulicach w rejonie przebudowy układu komunikacyjnego oraz ruchem i pracą sprzętu oraz transportu na budowie. Pracownicy oraz kierujący robotami winni być przeszkoleni w zakresie BHP.

3. W zakresie zagrożeń od linii średniego i niskiego napięcia - zagrożenie takie występują w przypadku nieodpowiednim zabezpieczeniu kabli i osprzętu oraz niezachowaniu przepisów BHP. Na terenie budowy występują linie kablowe nn. oraz napowietrzne ŚN i nn, na które należy zwrócić uwagę przy robotach montażowych uwzględniając budowaną i oddawaną sieć energetyczną. Linie wysokiego napięcia nie występują w zakresie robót.