

Stryków, dn.11.04.2011 r.

L.dz. IZP 271.22.1.2011

**Dotyczy: Budowa oświetlenia ulicznego w Dobieszkowie (od Michałówka)**

Przekazujemy Państwu odpowiedź na zadane pytanie:

*„Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innych materiałów np. słupy wykonane z kompozytów polimerowych wzmocnianych włóknem węglowym ?”*

Tak, dopuszczamy zastosowanie słupów wykonanych z innych materiałów pod warunkiem że wyroby posiadają certyfikat do stosowania w budownictwie oraz mają parametry wytrzymałościowe nie gorsze niż słupy określone projektem. Konieczna jest również akceptacja ze strony Oddziału zgierskiego PGE Dystrybucja, który uzgadniał projekt.

Udokumentowanie spełnienia tych warunków należy do Oferenta.

Janusz Sopata