



Zadanie realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” - Współudział Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27

tel. 042 719 80 02, 042 719 96 73 fax. 042 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

Stryków, 26.04.2011 r.

IZP.271.21.2011

Dotyczy: nr ogłoszenia 80738-2011- „Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo – turystyczno – rekreacyjnego.”

Przekazujemy Państwu odpowiedź na zadane pytanie:

„Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innych materiałów np. słupy wykonane z kompozytów polimerowych wzmocnianych włóknem węglowym?”

Tak, dopuszczamy zastosowanie słupów wykonanych z innych materiałów pod warunkiem że wyroby posiadają certyfikat do stosowania w budownictwie oraz mają parametry wytrzymałościowe nie gorsze niż słupy określone projektem. Konieczna jest również akceptacja ze strony Oddziału zgierskiego PGE Dystrybucja, który uzgadniał projekt.

Udokumentowanie spełnienia tych warunków należeć będzie do Oferenta.