



Zadanie realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” - Współudział Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Stryków, dn.25.05.2011 r.

ZP kanalizacja 2011

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Swędowie”

Przekazujemy Państwu odpowiedź na zadane pytanie:

Pytanie:

„Czy Zamawiający – w oparciu o zapisy SIWZ (i załączników), które nie przewidują dla rur i kształtek kamionkowych stosowanych do budowy kanalizacji grawitacyjnej w niniejszym postępowaniu konieczności posiadania Aprobaty Technicznej IBDiM, z uwagi na brak takiego wymogu w oparciu o przepisy art. 30 Pzp dla takich jak to zamówień, których przedmiot można zapisać za pomocą Polskich Norm – **podtrzymuje zapisy SIWZ, w tym zapisy wzoru umowy przewidujące w § 5 pkt 3) zastosowanie materiałów odpowiadających przepisom prawa budowlanego oraz przepisom ustawy o wyrobach budowlanych z jednoczesnym obowiązkiem dostarczenia Zamawiającemu certyfikatów lub deklaracji zgodności, atestów itd., odnośnie potwierdzenia parametrów i cech technicznych rur kamionkowych, **czy też zmienia zapisy SIWZ w zakresie wymogu dotyczącego Aprobat technicznych, a jeśli tak to w jaki sposób?”****

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dotyczące sposobu opisu cech technicznych i jakościowych rur kamionkowych za pomocą PN-EN 295. Dodatkowych wymagań Zamawiający nie stawia. Tym samym udzielona w dn.20.05.2011 r. odpowiedź na pyt. nr 3 powinna brzmieć:

3) Rury i kształtki kamionkowe stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej muszą spełniać warunki wytrzymałości na zginanie a połączenia pozytywnie przejść testy określone w opisie technicznym projektu wykonawczego. Wykonawca zapewni zastosowanie takich kanałów i kształtek, potwierdzając to stosownymi dokumentami. Użyte materiały mogą posiadać aprobatę IBDiM lecz nie muszą.