



UWAGI:

1. Dla zapewnienia prawidłowej wentylacji nieużytkowej przestrzeni powietrznej wykonywane wloty i wyloty winny stanowić łącznie 0,002 powierzchni dachu.
2. W konstrukcji dachu zawsze wykonujemy obwodową izolację termiczną ozn. nr 1, np. z paska płyty styropianowej gr. 4 - 5cm, a dla minimalizacji mostka termicznego attyki zaleca się pionowo i poziomo montowanie ocieplenia ozn. nr 2 z płyt jak wyżej.
3. Celem prawidłowego wywinięcia pokrycia dachowego (hydroizolacji) zastosować kliny dachowe ozn. nr 3.

BM art Projekt		Kielce ul. Starodomaszowska 30/53 tel./fax 344-81-14	
Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania w budynku w Strykowie przy ul. Kościuszki 29			
Branża		Numer rysunku	
Architektura - projekt wykonawczy		A-26	
Przedmiot rysunku			
Detal attyki			
Inwestor		Skala rysunku	
Gmina Stryków, ul. Kościuszki 27 96-010 Stryków		1:10	
Adres budowy			
Stryków, ul. Kościuszki 29 dz. nr 436, 437, 438 i 439/2			
Projektował	nr upr. SW-36/2007	Data	Podpis
mgr inż. arch. Przemysław Dziewierz	specjalność architektoniczna	12.2008	
Opracował	-----	Data	Podpis
mgr inż. Mateusz Rolecki		12.2008	