



**Uwagi:**

Przy wykonywaniu otworu pod klapę oddymiającą i wentylatory dachowe należy bezwzględnie zabezpieczyć konstrukcję stropu z płyt kanałowych. Po odkryciu należy dokonać analizy lokalizacji otworu. W przypadku wystąpienia otworu na słyku dwóch płyt należy je obie zdemontować, a pozostałą część stropu zastąpić płytą żelbetową gr. 20 cm (zbrojona siatką prętów  $\varnothing 12$  co 12 cm górą i dołem).

BM art Projekt		Kielce ul. Starodomaszowska 30/53 tel./fax 344-81-14	
Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania w budynku w Strykowie przy ul. Kościuszk 29			
Branża	Konstrukcja - projekt wykonawczy		Numer rysunku
Przedmiot rysunku	Rzut dachu		K-5
Inwestor	Gmina Stryków, ul. Kościuszk 27 96-010 Stryków		Skala rysunku
Adres budowy	Stryków, ul. Kościuszk 29 dz. nr 436, 437, 438 i 439/2		1:100
Projektował	mgr inż. Rafał Podstawka	SWK/0025/POOK/05	Data
Opracował	mgr inż. Mateusz Rolecki	specjalność konstrukcyjno - budowlana	12.2008
Sprawdził	inż. Dariusz Chłbowski	KL - 86/87	Data
		specjalność konstrukcyjno - budowlana	12.2008
		Podpis	Podpis