

SST - 13

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:

**"Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń
wraz ze zmianą sposobu użytkowania w budynku przychodni
w Strykowie przy ul. Kościuszki 29"**

Kod CPV 45450000-6

ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE, POZOSTAŁE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na dostawie i zamontowaniu elementów wykończeniowych wewnątrz oraz windy osobowej zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

ZAKRES ROBÓT:

Budynek mieszkalny

- dostawa i montaż zewnętrznej windy osobowej przystosowanej do transportu osób na wózkach inwalidzkich,
- wykończenie obudowy grzejników,
- wykonanie i montaż listew zaokrąglonych o długości 180 cm drewnianych zabezpieczających naroża ścian,
- wykonanie i montaż odbojnic drewnianych w korytarzach.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 2

2.2. Zalecane do zastosowania materiały zgodnie z rysunkami, opisem technicznym i załączonym do przedmiaru zestawieniem materiałów.

2.3. Urządzenie do transportu pionowego osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Ściany, podłoga i strop szybu muszą być wykonane z trwałych i niepalnych materiałów, niesprzysajających osiadaniu i emitowaniu kurzu. Ściany muszą być pomalowane. Dno podszybia powinno być gładkie, w miarę możliwości poziome, nieprzepuszczalne dla wody.

2.4. Wszystkie pionowe naroża wewnątrz budynku (ościeża drzwi itp.) należy zabezpieczyć wybloną listwą drewnianą z drewna sosnowego malowaną lakierem bezbarwnym.

2.5. W korytarzach, na wszystkich ścianach, należy zamocować poziome odbojnice z klejonych desek bukowych malowanych lakierem bezbarwnym; wymiar odbojnicy 3x20 cm.

2.6. Montaż osłon grzejnikowych w celu zabezpieczenia przed uderzeniem o ostre krawędzie głową.

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 3

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 4

- 4.2. Transport mebli zgodnie z instrukcjami producentów przy użyciu zalecanych środków transportu i koniecznym zabezpieczeniem na czas transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

- 5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 5

- 5.2. Wykonanie montażu windy osobowej należy wykonać ściśle według instrukcji wybranego producenta. Wykończenie dzwigu zgodnie z dyrektywą dwigową 95/16/WE. Roboty budowlane należy wykonać z: Dziennik Ustaw nr 75; 2002. Odchyłki wymiarów szybu windowego muszą spełniać wymagania normy budowlanej. W podszybiu należy umożliwić uziernienie urządzeń dwigowych. W szybie nie może być żadnej obcej instalacji. W szybie musi być zapewniona temperatura +5 st., +40 st. Szyb musi być wentylowany bezpośrednio na zewnątrz budynku. Przekrój otworu wentylacyjnego w nadszybiu nie może być mniejszy niż 1% rzutu szybu. Do wietrzenia pomieszczeń nienależących do dzwigu nie należy wykorzystywać szybu. Szyb nie może być ogrzewany gorącą wodą lub parą. Urządzenia do obsługi i regulacji ogrzewania muszą znajdować się poza szypem. Drabinkę podszybia wykonać należy wg wskazań kierownika ekipy montażowej. Oświetlenie naturalne lub sztuczne na przystankach na poziomie podłogi musi wynosić min. 50lx.

Wykończenie ściany od strony wejścia musi być wykonane z niepalnego trwałego materiału budowlanego; musi być gładkie, ze stosownymi mocowaniami, zainstalowane między progiem drzwi i nadprożem drzwi poniżej, w odległości mniejszej niż 150 mm od progu kabiny. Panele należy instalować w szerokości wejścia do kabiny z nadkładem 100 mm na każdą stronę. Panele instalować centralnie w stosunku do otworu drzwiowego, po instalacji dzwigu.

- 5.3. Odbojnice należy montować w odległości 5 cm od ściany, na wysokości 75 cm licząc od posadzki do dolnej krawędzi odbojnicy.

- 5.4. Listwy montowane na narożach mocować na wysokości 180 cm ponad posadzką pomieszczeń.

- 5.5. Osłony grzejnikowe drewniane montowane na wspornikach stalowych przykręconych do ścian.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 6.

- 6.2. Kontrola prawidłowości wykonania montażu elementów stanowiących zakres robót polega na sprawdzeniu zgodności z instrukcjami montażu poszczególnych producentów.

7. OBMIAR ROBÓT

- 7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w ST „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 7

- 7.2. Obmiar robót montażowych ustala się w sztukach, metrach bieżących lub kompletach dla poszczególnych elementów wyposażenia pomieszczeń.

8. ODBIÓR ROBÓT

- 8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8

- 8.2. W czasie odbioru sprawdzana jest zgodność z instrukcjami producentów i dokumentacją techniczną zamontowania wind osobowej i towarowych oraz poszczególnych elementów wyposażenia pomieszczeń.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

- 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 9

- 9.2. Płaci się za:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów pomocniczych do montażu i niezbędnego sprzętu,
- rozładunek ze środków transportu na miejsce składowania wskazane przez Inwestora,
- montaż windy osobowej zgodnie z instrukcją producenta,
- dostarczenie na stanowisko robocze elementów wyposażenia wnętrza,
- montaż elementów wyposażenia wnętrza: listwy pionowe drewniane zaokrąglone, drewniane odbojnice, osłony grzejnikowe,
- wykonanie prac pomocniczych związanych z wykonaniem gniad, bruzd, otworów do zamocowań,
- usunięcie uszkodzeń powstałych przy montażu,
- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
- Instrukcje montażu producentów wind osobowych,
- Instrukcje montażu producentów elementów wyposażenia wnętrza.