



Zasilanie z RG – RO.0	Wskaznik napiecia	Obwód oswietlenia klatka schodowa	Obwód oswietlenia komunikacja	Obwód oswietlenia szatnie	Obwód oswietlenia hydroterapia	Obwód oswietlenia fizjoterapia	Obwód oswietlenia fizyko terapia, pok. pielęgniarek	Obwód oswietlenia szatnia, łazienki	Obwód oswietlenia gab. dentyst., lek., sterylizacja	Rezerwa	Rezerwa	Obwód gniazd komunikacja 0/3, 0/12	Obwód gniazd hydromasaż 0/4	Obwód gniazd szatnie 0/5–0/10	Obwód gniazd fizjoterapia 0/11	Obwód gniazd fizykoterapia 0/13	Obwód gniazd fizykoterapia 0/13	Obwód gniazd pokój pielęgn., pom. socjal. 0/14, 0/15	Obwód gniazd pom. 0/16,0/17	Obwód gniazd gab. dentysty 0/23	Obwód gniazd gab. dentysty 0/24	Obwód gniazd gabinet lekarski 0/25	Obwód gniazd gabinet lekarski 0/26	Obwód gniazd łazienka 0/7	Obwód gniazd łazienka 0/8	Obwód gniazd łazienka 0/29
-----------------------	-------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---	-------------------------------------	---	---------	---------	------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--	-----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------

BM art Projekt		Kielce ul. Starodomaszowska 30/53 tel./fax 344-81-14
Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania w budynku w Strykowie przy ul. Kościuszki 29		
Branża	Numer rysunku	
Elektryczna - projekt wykonawczy	E-16	
Przedmiot rysunku	Rozdzielnia RO.0	
Inwestor	Skala rysunku	
Gmina Stryków, ul. Kościuszki 27 96-010 Stryków	-	
Adres budowy	Stryków, ul. Kościuszki 29 dz. nr 436, 437, 438 i 439/2	

Projektował	Data	Podpis
mgr inż. Krzysztof Bachór	12.2008	
Sprawdził	Data	Podpis
mgr inż. Piotr Wronowski	12.2008	