



Obwód gniazd fazienka 0/22	Obwód gniazd fazienka 0/17	Obwód gniazd sterylizacja 0/27	Obwód oświetlenia kotłownia	Obwód gniazd kotłownia 0/21	Rezerwa	Gk01 Obwód gniazd komputerowych 0/14, 0/23	Gk02 Obwód gniazd komputerowych 0/24, 0/25	Gk03 Obwód gniazd komputerowych 0/26	Obwód zasilania autoklawu	Obwód zasilania lampy terapeutycznej	Obwód zasilania lampy terapeutycznej	Obwód zasilania lampy bakteriobójczej 0/24	Obwód zasilania unit stomatologiczny 0/24	Obwód zasilania lampy bakteriobójczej 0/23	Obwód zasilania unit stomatologiczny 0/23	Obwód oświetlenia zewnętrznego	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Obwód zasilania wanny do kąpieli wirowej
-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------	---	---	---	------------------------------	--	--	---	--	---	--	-----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--

Pi=55 kW
Ps=40,15 kW
Ib=62,2 A

BM art Projekt		Kielce ul. Starodomaszowska 30/53 tel./fax 344-81-14	
Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania w budynku w Strykowie przy ul. Kościuszki 29			
Branża	Elektryczna - projekt wykonawczy		Numer rysunku E-17
Przedmiot rysunku	Rozdzielnia RO.0 cd.		
Inwestor	Gmina Stryków, ul. Kościuszki 27 96-010 Stryków		Skala rysunku
Adres budowy	Stryków, ul. Kościuszki 29 dz. nr 436, 437, 438 i 439/2		-:-
Projektował	mgr inż. Krzysztof Bachór		
Sprawdził	mgr inż. Piotr Wronowski		Podpis
MAZ/0407/PWOE/05		Data 12.2008	