



## URZĄD MIASTA – GMINY STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27  
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93

[www.strykow.pl](http://www.strykow.pl), [www.bip.strykow.pl](http://www.bip.strykow.pl), e-mail: [strykow@strykow.pl](mailto:strykow@strykow.pl)

---

Stryków, dn.22.08.2011 r.

L.dz. IZP 271.41.3.2011

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie „Rozbudowa z przebudową części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Strykowie przy ul. Kościuszki 29”.**

Przekazujemy Państwu odpowiedzi na zadane pytania:

- 1. Prosimy o załączenie wykazu elementów instalacji wentylacyjnej;*
- 2. Prosimy o sprecyzowanie jakie wymagania techniczne mają spełniać kominy wentylacyjne;*
- 3. Czy winda dla niepełnosprawnych wchodzi w skład zamówienia?;*
- 4. Prosimy o podanie parametrów windy i zamieszczenie projektu wykonawczego, w jaki sposób ma być obudowana?;*
- 5. Jaki kolor stolarki okiennej wycenić?;*
- 6. z uwagi na dużą rozbieżność cenową prosimy określić czy okna mają być wyposażone w mikrorozszczelnienie czy nawiewniki?.*

Odpowiedzi:

1. Wykaz elementów w załączniku
2. Typ i parametry podane są w projekcie wykonawczym. Zastosować zaprojektowane lub równoważne.
3. Tak.
4. Udźwig 630 kg (8 osób), napęd elektryczny bez maszynowni, prędkość jazdy od 0,6 do 1,0 m/s, kabina przelotowa ze stali nierdzewnej lub plastyfikowanej, drzwi teleskopowe automatyczne ze stali nierdzewnej, sterowanie mikroprocesorowe.
5. Biały
6. Mikrorozszczelnienie.

Janusz Sopata