



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27

tel. 042 719 80 02, 042 719 96 73 fax. 042 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

L.dz. IZP.271.1.2012

Dot.: zamówienia nr IZP.271.1.2012 „ Modernizacja stacji uzdatniania wody w Strykowie”

Przedstawiamy otrzymane pytanie do SIWZ oraz udzieloną na nie odpowiedź:

Pytanie: *Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie jasno określa materiał z jakiego mają być wykonane zbiorniki retencyjne $V=300\text{ m}^3$. Proszę o potwierdzenie, że mają być one wykonane ze stali nierdzewnej (1.4301). Proszę o informacje czy płaszcz zbiorników ma być w kształcie walca, a dach stożkowy.*

Odpowiedź: Jednoznacznie potwierdzam, że będące w zakresie przedmiotu zamówienia dwa zbiorniki retencyjne o pojemności $V = 300\text{ m}^3$ muszą być wykonane z austenitycznej stali nierdzewnej gat. wg EN 1.4301(PN - 0H18N9, AISI – 304, DIN – X5CrNi18-10). Materiał atestowany a zbiornik ma posiadać atest PZH na zastosowanie do wody pitnej.

Zbiorniki mają mieć kształt walca, płaskie dno i stożkowy dach. Muszą być wyposażone w komplet króćcy zgodnie ze schematem technologicznym, orurowanie wewnętrzne, dwa włązy rewizyjne: dachowy i w dolnej części płaszcz, drabiny wewnętrzną i zewnętrzną.

Scalanie arkuszy lub prefabrykowanych elementów i badanie nieniszczące spoin musi być zgodne z zatwierdzoną technologią spawania a zmontowane zbiorniki muszą być poddane próbie wodnej.

Janusz Sopata