



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27

tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

Stryków, 07.03.2012 r.

IZP.271.9.2012

Dotyczy zadania pn.: Budowa sali gimnastycznej w Dobrej wraz z zagospodarowaniem terenu

Pytanie nr 1.

Ponieważ występują rozbieżności między projektem architektonicznym i wykonawczym proszę o wyjaśnienie - płyty warstwowe na pokrycie dachu sali gimnastycznej grub. 15 cm o wsp. UK=0,24W/m²K czy grub. 20 cm o wsp. UK=0,19W/m²K

Odpowiedź:

Płyty warstwowe, dachowe styropianowe o gr. 20 cm.