



## GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27

tel. 042 719 80 02, 042 719 96 73 fax. 042 719 81 93

[www.strykow.pl](http://www.strykow.pl), [www.bip.strykow.pl](http://www.bip.strykow.pl), e-mail: [strykow@strykow.pl](mailto:strykow@strykow.pl)

---

Stryków dn. 29.02.2012 r.

L.dz. IZP.271.9.2012

**Dot.: zamówienia nr IZP.271.9.2012 „Budowa Sali gimnastycznej w Dobrej wraz z zagospodarowaniem terenu”**

Przedstawiamy Państwu zadane pytania do SIWZ oraz udzielone na nie odpowiedzi:

***Pytanie 1: Proszę o podanie koloru okien oraz drzwi wewnętrznych i zewnętrznych.***

***Pytanie 2: Proszę opodanie koloru rynien i rur spustowych.***

***Pytanie 3: Proszę o zamieszczenie rysunków przekrojów przez dźwigary dachowe.***

Odpowiedź na pytania 1 i 2: Okna, drzwi, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe mają być w kolorze brązowym i jego odcieniach.

Odpowiedź na pytanie 3: Projekt budowlany określa jedynie założenia do wymiarowania konstrukcji dachu z drewna klejonego. Dla zebranych obciążeń przyjęto wstępnie dźwigary pełne o rozpiętości  $L=1500$ , przekroju prostokątnym o wymiarach  $22 \times 45$  w punkcie podparcia oraz  $22 \times 140$  w osi kalenicy. Płatwie z drewna klejonego o wymiarach  $10 \times 20$ . Materiał – tarcica świerkowa. Pokrycie z płyt warstwowych o grubości 20 cm i wsp.  $U_k = 0,19 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Stężenia poziome w dwóch polach. Projektant ze względu na konieczność wykonania konstrukcji dachu przez specjalistyczną firmę pozostawił w jej gestii systemowe projekty wykonawcze, których ewentualny koszt należy uwzględnić w ofercie.

Janusz Sopata