



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27

tel. 042 719 80 02, 042 719 96 73 fax. 042 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

Stryków dn. 28.02.2012 r.

L.dz. IZP.271.9.2012

Dot.: zamówienia nr IZP.271.9.2012 „ Budowa Sali gimnastycznej w Dobrej wraz z zagospodarowaniem terenu”

Przedstawiamy Państwu zadane pytania do SIWZ oraz udzielone na nie odpowiedzi:

Pytanie 1: Zwracam się z prośbą o zamieszczenie zestawienia stolarki i ślusarki budowlanej oraz dokładniejsze sprecyzowanie rodzaju styropianu PS25 w posadzce, jak również potwierdzenie ilości m2 (poz. 34)

Odpowiedź na pytanie 1: Zestawienie stolarki jest umieszczone na stronie internetowej – - rys. 11 projektu budowlanego. W poz. 34 błędnie określono jednostkę miary – powinno być : m³ (metr sześcienny). Ocieplenie posadzek (szczegół 3-3 i 4-4) ma być wykonane styropianem EPS 100-038 (dawniej PS-E-FS-20).

Janusz Sopata