

**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Strykowie, ul. Batorego 25  
95-010 Stryków**

**Dotyczy: ogłoszenia o przetargu p.n. ZP kanalizacja 2012- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie - I i II etap.”**

**Przedstawiamy Państwu odpowiedzi Zamawiającego na zadane pytania do SIWZ.**

*Pytania:*

*Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dn. 29.01.2004 rozdz. 2, art. 30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane:*

- 1. wymaga zastosowaniu w jednym zadaniu w ramach zaprojektowanego zakresu materiałowego rur i kształtek kamionkowych glazurowanych, wyprodukowanych przez jednego producenta ( z uwagi na różnice tolerancji w wymiarach), które produkowane są zgodnie z normą PN EN 295?*
- 2. dopuszcza na w/w zadaniu zastosowanie rur i kształtek kielichowych wewnątrz glazurowanych DN 200 mm i DN 250 mm system C, produkowanych zgodnie z normą PN EN 295?*
- 3. wymaga ze względu na istnienie wód gruntowych i konieczność utrzymania 100% szczelności kanału, żeby na w/w zadaniu rury i kształtki kamionkowe, stosowane do budowy kanalizacji grawitacyjnej posiadały szczelność na złączach 2,4 bara, gwarantowaną poprzez Aprobatę Techniczną na przykład IBDiM?*

**Odpowiedzi:**

- 1. Z uwagi na konieczność zachowania norm jakościowych oraz ewentualnych roszczeń gwarancyjnych, należy stosować w danym zadaniu rury i kształtki kamionkowe glazurowane wyprodukowane przez jednego producenta.**
- 2. Tak, zgodnie z rozdziałem II pkt 4.0 opisu do projektu wykonawczego.**
- 3. Rury i kształtki kamionkowe stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej muszą spełniać zaprojektowane warunki wytrzymałościowe a połączenia pozytywnie przejść testy określone w opisie technicznym projektu wykonawczego. Wykonawca zapewni zastosowanie takich kanałów i kształtek, potwierdzając to stosownymi dokumentami. Użyte materiały mogą posiadać aprobatę IBDiM lecz nie muszą.**

Janusz Sopata