



□prawy 1-6 SGS 203 250W

□prawy 7-14, 16-23, 25 SGS 203 150W

□prawy 24, 15, 26-30 SGS 203 100W

— projektowany ogranicznik przepięć - 1szt.

— projektowana kablowa oświetleniowa linia kablowa YAKY 4x35mm2 - 1250m

faza L1 - oprawy nr 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28

faza L2 - oprawy nr 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29

faza L3 - oprawy nr 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30

Inwestor: URZĄD MIASTA-GMINY STRYKÓW			
Treść opracowania: uzupełnienie oświetlenia skrzyżowania DK NR 71 z DP NR 5130E w m. Żelgoszcz Gm Stryków			Skala:
Treść rysunku: <b>Schemat ideowy</b>			Nr opracowania
			Nr rys: 1
Opracował: mgr inż. Artur Czubak	podpis:	data: luty 2010	upr:
Projektował: mgr inż. Jarosław Kostrubiec	podpis:	data: luty 2010	upr: 18/94/Wt.