

**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Strykowie, ul. Batorego 25
95-010 Stryków**

Dotyczy: ogłoszenia o przetargu na wykonanie zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie III etap.”

Przedstawiamy Państwu odpowiedzi Zamawiającego na zadane pytania do SIWZ.

Czy Zamawiający przewiduje możliwość zamiany obiektu tłoczni ścieków opisanego w przedmiocie zamówienia na równorzędne rozwiązanie technologiczne tłoczni/przepompowni typu suchego z pompami z wirnikiem otwartym zapewniającej wolny przelot dla zanieczyszczeń stałych nie mniejszy niż opisany w przedmiocie zamówienia?

Odpowiedź: Dopuszczamy zastosowanie tłoczni innego producenta niż podany przykładowo przez projektanta lecz o parametrach nie gorszych niż wynikające z obliczeń projektowych. Warunkiem koniecznym jest spełnienie wymagań podanych na stronach 27,28,29 i 30 projektu budowlanego

Janusz Sopata