

Stryków, dn. 06.02.2013 r.

**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Strykowie, ul. Batorego 25
95-010 Stryków**

Dotyczy: przetargu na wykonanie zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie III etap.”

Przedstawiamy Państwu odpowiedzi Zamawiającego na zadane pytania do SIWZ.

1. Czy w ramach tego przetargu wymagane jest wpięcie przedmiotowej tłoczni ścieków PP-6 do istniejącego monitoringu?
2. Czy Zamawiający w ramach uczciwej konkurencji i zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych dopuszcza zastosowanie równoległego odrębnego systemu monitoringu?
3. W przypadku braku akceptacji na odrębny system monitoringu w myśl art. 29 i 30 Ustawy Pzp w ramach uczciwej konkurencji prosimy żeby wpięcie przedmiotowej tłoczni ścieków PP-6 do istniejącego monitoringu było po stronie Zamawiającego.

Odpowiedzi:

1. Tak.
2. Oprogramowanie tłoczni PP-6 musi być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym systemem monitoringu i wizualizacji w oparciu o pakietową transmisję danych zainstalowanym w Gminie Stryków dla potrzeb oczyszczalni ścieków. Nie dopuszcza się, ze względu na koszty eksploatacji, zastosowania odmiennych systemów sterowania i monitoringu. Rozbudowę systemu należy zrealizować poprzez naniesienie nowej tłoczni na istniejącej mapie poprzez utworzenie dodatkowej zakładki w istniejącym oprogramowaniu na stacji dyspozytorskiej. Urządzenia i oprogramowanie należy przed zamontowaniem uzgodnić z Użytkownikiem.
3. Nie jest to możliwe.