

Stryków, dn. 06.02.2013 r.

**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Strykowie, ul. Batorego 25
95-010 Stryków**

Dotyczy: przetargu na wykonanie zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie III etap.”

Przedstawiamy Państwu odpowiedzi Zamawiającego na zadane pytania do SIWZ.

1. SIWZ oraz opis przedmiotu zamówienia określa zakres budowanej sieci kanalizacji sanitarnej na 2084 m natomiast długość wg profili wymienionych odcinków wynosi 2144 m. Jaką długość przyjąć do wyceny? Czy odcinek od P89 do S89 jest przedmiotem zamówienia?
2. Prosimy o załączenie projektu geotechnicznego.
3. Prosimy o załączenie przedmiaru robót.
4. Prosimy o załączenie brakujących map sytuacyjnych obejmujących studnie: S122.4, S138.5, S129, S131.
5. Jaka jest konstrukcja istniejącej nawierzchni ul. Swędowskiej? Prosimy o zamieszczenie projektu odtworzenia w/w ulicy.

Odpowiedzi:

1. Prostuję oczywisty błąd rachunkowy. Długość sieci będącej przedmiotem zamówienia wynosi ok. 2144 m – w obliczeniach pominięto odcinek P89 – S89 z rur RK200 o dł. 60 m, który też wchodzi w zakres robót.
2. Inwestor nie posiada projektu geotechnicznego.
- 3,4. Załączono
5. W szacowaniu robót rozbiórkowych oraz odtworzeniowych nawierzchni drogi gminnej (od ul. Głównej do PP-6) należy przyjąć za obowiązujący załączony projekt odtworzenia dróg powiatowych