

Stryków, dn. 07.02.2013 r.

**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Strykowie, ul. Batorego 25
95-010 Stryków**

Dotyczy: przetargu na wykonanie zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie III etap.”

Przedstawiamy Państwu odpowiedzi Zamawiającego na zadane pytanie do SIWZ.

Czy Zamawiający jako rozwiązanie równoważne dla opisywanych w dokumentacji rur przeciskowych kamionkowych obustronnie glazurowanych uzna rury kamionkowe przeciskowe nieglazurowane produkowane zgodnie z normą PN-EN 295-7

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy rozwiązaniach projektowych czyli wymaga zastosowania w kanałach grawitacyjnych kamionkowych rur obustronnie glazurowanych, zarówno tych układanych w wykopach otwartych jak i tych wbudowanych metodą bezwykopową. Jednocześnie, precyzując odpowiedź na pytanie z dn. 05.02.2013 r., dopuszczamy zastosowanie wyrobów dwóch różnych producentów rur układanych w obu technologiach montażu.