

Stryków, dn. 08.02.2013 r.

**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Strykowie, ul. Batorego 25
95-010 Stryków**

Dotyczy: przetargu na wykonanie zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie III etap.”

Przedstawiamy Państwu odpowiedzi Zamawiającego na zadane pytanie do SIWZ.

Prosimy o podanie podstawowych danych istniejącego systemu monitoringu stworzonego na potrzeby Gminy Stryków w aspekcie budowy tłoczni PP-6, tj.:

- nazwa systemu
- integrator systemu
- rodzaj systemu (otwarty, zamknięty)
- sposób wymiany danych.

Odpowiedź:

- system HYDROMET
- integrator HYDROPARTNER
- rodzaj: system do wizualizacji i nadzoru obiektów wodno – kanalizacyjnych
- pakiet transmisji danych w sieci GPRS z wykorzystaniem serwera OPC.