



Oprawy 1-15 typu SGS 203 70W

 projektowany ogranicznik przepięć - 3szt.

 projektowana kablowa oświetleniowa linia kablowa YAKY 4x35mm2 - 617m

 projektowany AsXSn 4x35mm2 ze stacji nr 40740 - 490m

 projektowany uziom prętowy

Inwestor:	URZĄD MIASTA-GMINY W STRYKOWIE 95-010 STRYKÓW, UL. KOŚCIUSZKI 27			Skala:
Treść opracowania:	Budowa oświetlenia drogi od ul. Głównej do ul. Strykowskiej w Swędowie			Nr opracowania
Treść rysunku:	Schemat ideowy			Nr rys: 1
Opracował: mgr inż. Artur Czubak	podpis:	data: czerwiec 2010	upr:	
Projektował: mgr inż. Jarosław Kostrubiec	podpis:	data: czerwiec 2010	upr: 18/94/WŁ	