



## **GMINA STRYKÓW**

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27

tel. 042 719 80 02, 042 719 94 95 fax. 042 719 81 93

[www.strykow.pl](http://www.strykow.pl), [www.bip.strykow.pl](http://www.bip.strykow.pl), e-mail: [strykow@strykow.pl](mailto:strykow@strykow.pl)

---

### **Dot.: przetargu nieograniczonego nr IZP 271.31.2013 na zadanie „Wymiana instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Dobrej”**

Przedstawiamy Państwu zadane pytania do SIWZ oraz udzielone na nie odpowiedzi:

Pytania:

1. Jaka jest powierzchnia terakoty do położenia w starej kotłowni – pomieszczenie 0.1?
2. Jaki jest typ kotła do demontażu i pocięcia ?
3. Jaki jest zakres prac tynkarskich w pomieszczeniu kotłowni ?

Odpowiedzi:

1. Terakotę należy położyć na powierzchni całej posadzki t.j. 57,52 m<sup>2</sup> wraz z cokolikami 7 cm.  
(roboty nie ujęte w przedmiarze)
2. Do demontażu są właściwie dwa kotły: jeden żeliwny o mocy 100 kW i drugi stalowy o mocy 60 kW  
(roboty nie ujęte w przedmiarze)
3. Tynkowanie ścian w kotłowni ( nie ujęto w przedmiarze) – tynk cementowo – wapienne III kat. na powierzchni 122,84 m<sup>2</sup>.