



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27

tel. 042 719 80 02, 042 719 94 95 fax. 042 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

Dot.: przetargu nieograniczonego nr IZP 271.34.2013 na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stryków – I etap”

Przedstawiamy Państwu zadane pytania do SIWZ oraz udzielone na nie odpowiedzi:

1. Zgodnie z normą PN-EN 12566-3+A1:2009, na którą powołuje się Zamawiający, jednym z najważniejszych parametrów funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków jest jakość oczyszczonych ścieków. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści urządzenia równoważne ?

Odp. 1

Zamawiający dopuści urządzenia równoważne, których producent wystawi deklarację zgodności z obowiązującą normą PN-EN 12566-3+A1:2009. Proponowane przez Wykonawcę oczyszczalnie ścieków muszą odpowiadać parametrom równoważności zawartym w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót str. 6-7.

2. Punkt 6 normy ppkt. 6.1.1 mówi, że oczyszczalnie powinny być wyposażone w urządzenia alarmowe sygnalizujące nieprawidłowe działanie. Czy Zamawiający dopuści jako równoważne oczyszczalnie nie posiadające sterownika z funkcjami alarmowymi ?

Odp.2

Zamawiający nie dopuści urządzeń ze sterownikiem nie posiadającym sygnalizacji alarmowej. Z oferty musi jasno wynikać jakie awarie w jaki sposób są sygnalizowane. Zgodnie z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 sterownik musi posiadać funkcję sygnalizacji alarmowej oraz odpowiadać parametrom równoważności zawartym w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót str. 6-7.

3. Czy Zamawiający zgodzi się na zastosowanie urządzeń jednozbiornikowych, które to będzie istotną zmianą projektową?

Odp.3.

Zamawiający nie dopuszcza oczyszczalni jednozbiornikowych ze względu na istotną zmianą projektową.

4. Czy Zamawiający w celu możliwości oceny równoważności proponowanych rozwiązań do opisanych w przedmiocie zamówienia będzie wymagał załączenia do oferty dokumentów wymienionych w STWiOR ?

Odp.4.

W celu możliwości oceny zgodności proponowanych urządzeń z przedmiotem zamówienia Wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty wymienione w SIWZ § 9 i STWiOR , pkt 9, str. 11.

Janusz Sopata