



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27

tel. 42 719 80 02, 42 719 94 95 fax. 42 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

Dotyczy postępowania IZP.271.43.2013

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zelgoszcz”

Przedstawiamy Państwu zadane pytania do SIWZ oraz udzielone na nie odpowiedzi:

1. W formularzu ofertowym, załącznik nr 1 do SIWZ Zamawiający umieścił następujący zapis „Potwierdzam, że zapoznałem się z warunkami lokalizacyjno – terenowymi i uwzględniłem je w cenie oferty”. Proszę o usunięcie tego zapisu jako niezgodnego z PZP art. 29 ust. 1 i 2 zgodnie z którym to na Zamawiającym ciąży obowiązek opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący co oznacza, że również warunki lokalizacyjno – terenowe powinny zostać przez Zamawiającego opisane.
2. Zgodnie z przekrojem poprzecznym istniejąca warstwa stabilizacji 2,5 MPa wynosi 25 cm grubości. Proszę o potwierdzenie, że frezowanie tej warstwy z pozostawieniem urobku należy wykonać jedynie na grubość 4 cm.
3. W przedmiarze robót poz. 1.3 przewidziano frezowanie stabilizacji z pozostawieniem na miejscu. Proszę o załączenie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dla przedmiotowych robót ponieważ załączona przez Zamawiającego ST przewiduje wykonanie nowej warstwy stabilizacji natomiast nie określa w jaki sposób realizować roboty związane z frezowaniem stabilizacji. Brak szczegółowego opisu tych robót uniemożliwia wycenę i narusza ustawę PZP art. 31 pkt 1
4. W przedmiarze robót brak pozycji opisanej na przekroju poprzecznym jako warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego 0/31,5 o średniej grubości 10 cm. Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający zrezygnował z wykonania tej warstwy nie uwzględniając jej w przedmiarze ?
5. Zgodnie z planem zagospodarowania terenu na początku opracowania należy wykonać frezowanie nawierzchni asfaltowej na powierzchni 22 m² czego nie uwzględniono w przedmiarze. Proszę o wyjaśnienie na jaką głębokość wykonać frezowanie nawierzchni ?

Odpowiedzi:

1. Zamawiający usuwa wspomniany zapis z załącznika nr 1. Prawidłowy formularz jest do pobrania ze strony Zamawiającego.
2. Zamawiający potwierdza wykonanie frezowania na grubości 4 cm.
3. Specyfikacja w załączeniu
4. Brak pozycji stanowi błąd w przedmiarze. Należy wykonać warstwę wyrównawczą taką jak wskazano na przekroju poprzecznym.
5. Frezowanie na głębokość 4 cm.