



## **GMINA STRYKÓW**

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27

tel. 042 719 80 02, 042 719 96 73 fax. 042 719 81 93

[www.strykow.pl](http://www.strykow.pl), [www.bip.strykow.pl](http://www.bip.strykow.pl), e-mail: [strykow@strykow.pl](mailto:strykow@strykow.pl)

---

Stryków, dn. 02.08.2013 r.

**Dotyczy: ogłoszenia o przetargu na wykonanie zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance Lipa.”**

**Przedstawiamy Państwu odpowiedzi Zamawiającego na zadane pytanie do SIWZ.**

Prosimy o jednoznaczne określenie sposobu odtwarzania dróg po wykonaniu robót kanalizacyjnych. Z załączonego przedmiaru robót wynika, że drogi mają zostać odtworzone na szerokość 2,0 m, natomiast z opisu technicznego wynika, że należy odbudować nawierzchnię na całej szerokości istniejącej jezdni. Proszę ponadto o podanie docelowej szerokości odbudowywanych dróg.

**Odpowiedź:**

**Nawierzchnie dróg należy odtworzyć na całej szerokości jezdni t.j. 4,0 m. Oczywisty błąd w pozycjach 1 – 9 przedmiaru został poprawiony. Ze względu na korektę Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 09.08.2013 r. godz. 10.00.**