



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27

tel. 042 719 80 02, 042 719 96 73 fax. 042 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

Stryków, dn. 23.07.2013 r.

Dotyczy: ogłoszenia o przetargu na wykonanie zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance Lipa.”

Przedstawiamy Państwu odpowiedzi Zamawiającego na zadane pytanie do SIWZ.

Czy Zamawiający przewiduje możliwość zamiany obiektu tłoczni ścieków opisanego w przedmiocie zamówienia na równorzędne rozwiązanie technologiczne tłoczni/przepompowni typu suchego z pompami z wirnikiem otwartym zapewniającej wolny przelot dla zanieczyszczeń stałych nie mniejszy niż opisany w przedmiocie zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza stosowania tłoczni bez separacji części stałych, a także pomp z wirnikiem , gdzie części stałe przepływają przez pompę.

Należy zastosować tłocznie zgodne z „Wymaganiami technicznymi dla pompowni ścieków” będącymi załącznikiem do SIWZ

Ponadto aby potwierdzić zgodność oferowanej tłoczni z projektem budowlanym należy przekazać listę wdrożeń w co najmniej dziesięciu inwestycjach tłoczni pracujących ponad pięć lat. Tłocznie te powinny posiadających system separacji części stałych, oparty na zbiorniku dwukanałowym z dwiema uchylnymi, gumowanymi klapami cedzącymi.