



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27

tel. 042 719 80 02, 042 719 96 73 fax. 042 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

Stryków, dn. 24.10.2013 r.

Dotyczy: ogłoszenia o przetargu na wykonanie zadania p.n. „Budowa oświetlenia ulicy Jana Pawła II w Strykowie”

Przedstawiamy Państwu odpowiedzi Zamawiającego na zadane pytanie do SIWZ.

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprawy oświetleniowej o kolorze RAL 7001 lub czarnym?
2. Jakie dla Zamawiającego są priorytetowe parametry techniczne? Czy możliwe jest zastosowanie opraw spełniających wszystkie parametry techniczne ale przy użyciu innej ilości diod?
3. Jaka jest tolerancja wartości poboru mocy, ilości lumenów, ilości LED – w procentach?
4. Jaka ma być temperatura światła?

Odpowiedzi:

1. Tak, jednak z zachowaniem wymagań materiałowych.
2. i 3. Oprawy mają zapewnić uzyskanie parametrów oświetlenia dla drogi klasy ME5 zgodnie z EN 13201- 1;1998 przy zbliżonej do projektowanej mocy opraw oraz przy zachowaniu projektowanej ilości, wysokości i rozstawie słupów.
4. Światło białe neutralne (3300 K – 5300 K) przy zachowaniu parametrów oświetlenia dla klasy ME5.