RZUT PRZYZIEMIA

Skala 1 : 75



SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ

SZYBKIE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA
W/G NORMY PN – IEC – 60364 – 4 – 41: 2000

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Ukł. instal.: TN – C – S
3 (1) x L + N + PE
U = 3 x 230 / 400 V

PROJEKTANT :

inż. Jerzy Milewski
elektro-energetyk
Upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie wszelkiego rodzaju sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
Upr. nr ewid. 102/73/Łm i 103/74/Łm

OBIEKT:	Rozbudowa budynku świetlicy o pom. gospod. Smolice nr 73 gm. Strykow /dz. nr ewid. 345/	SKALA 1:75
STADIUM OPRAC:	PROJEKT TECHN. - ROBOCZY	
TREŚĆ:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE	DATA XI-2011
AUTOR OPRAC:	INŻ. JERZY MILEWSKI ELEKTRO-ENERGETYK UPR. BUD. PROJ. 103/74/Łm — podpis	RYS. NR 1