



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27
tel. 042 719 80 02, 042 719 96 73 fax. 042 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

Stryków, dn. 16.04.2014 r.

Dotyczy: ogłoszenia o przetargu na wykonanie zadania p.n. „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słonecznej i Piłsudskiego” – postępowanie nr IZP.271.25.2014

Przedstawiamy Państwu odpowiedzi Zamawiającego na zadane pytania do SIWZ.

PYTANIE NR 1: Czy możliwa jest zmiana wymogu gwarancji wykonawcy na gwarancję producenta – w zakresie gwarancji dotyczącej słupów oświetleniowych, co w należyty sposób zabezpieczy interesy Zamawiającego, a tym samym pozwoli na bezpieczną eksploatację zgodną z zaleceniami producentów słupów oświetleniowych. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia 36 miesięcznej gwarancji, rękojmi na wykonane prace oraz materiały budowlane. W bardzo wielu przypadkach słupy inne niż kompozytowe standardowo posiadają 24 miesięczną gwarancję, która jest dodatkowo ograniczana przez klauzulę producenta – prosimy o wprowadzenie wymogu gwarancji producenta dotyczącej słupów oświetleniowych aby uzyskać pełną ochronę.

PYTANIE NR 2: Czy zamawiający dopuści zastosowanie słupa oświetleniowego z kompozytu produkowanego i dopuszczonego do stosowania zgodnie z normą PN-EN 40-7 o unikalnych cechach i właściwościach oraz 10-cio letnim okresem gwarancji dla słupów wkopywanych w grunt? W przypadku dopuszczenia zastosowania rozwiązań równoważnych prosimy o dokładne określenie poniższych właściwości słupów oświetleniowych (zgodnych m.in. z normą PN-EN 40):

- klasa sztywności słupa oświetleniowego
- kategoria terenu gdzie będą eksploatowane słupy oświetleniowe
- przewidywana powierzchnia oprawy oświetleniowej
- informacja czy jest przewidywana ekspozycja reklamy na słupie oświetleniowym
- informacja czy przewidywana jest eksploatacja słupa w warunkach zawilgocenia i w obszarze narażenia na m.in. urynek zwierząt (parki, ciągi piesze)
- oczekiwana klasa IP
- oczekiwana klasa IK

Dane te są niezbędne do przygotowania oferty, która w pełni spełni Państwa oczekiwania.

PYTANIE NR 3: W związku z brakiem informacji w tym zakresie w SIWZ, prosimy o podanie oczekiwanych wartości klasy IP oraz klasy IK dla słupów oświetleniowych.

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO:

1. Zamawiający utrzymuje aktualność zapisów SIWZ tzn. gwarancja minimalna Wykonawcy 36 miesięcy, maksymalna 120 miesięcy.
2. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innych słupów niż stalowe, ocynkowane ogniowo o przekroju okrągłym.
3. Odnośnie klasy IP – brak wymagań normatywnych dla konstrukcji słupów oświetlenia ulicznego. Wnęka słupowa ma być zabezpieczona pokrywą z zamkiem. Jeżeli zaś chodzi o klasę IK – zgodnie z wytycznymi IBDiM do końca 2014 r. obowiązuje kategoria 0 (zero) określona wg PN EN 12767.