



- projektowana oprawa SGS104 100W



- miejsce rozcięcia istn. obwodu oświetleniowego



- połączenie ist. obwodów oświetleniowych do proj. AsXSn 4x25



- słup istniejący

st1-st4



- słup projektowany CS60-90/3 z wysięgnikiem W1F10A10/0

1-5

projektowane oprawy typu MALAGA SGS 104 (Philips), SHP-S100W Twinarc (SYLVANIA) - 5szt.



projektowany ogranicznik przepięć - 1szt.



projektowana kablowa oświetleniowa linia kablowa YAKY 4x25mm2 - 158m



projektowany AsXSn 4x25mm2 - 490m

Inwestor:			Skala:
GMINA STRYKÓW 95-010 STRYKÓW, UL. KOŚCIUSZKI 27			
Treść opracowania:			Nr opracowania
Budowa oświetlenia ul. Wodnej w miejscowości Dobra dz. nr ew 77			ES/UG-S/1-11
Treść rysunku:			Nr rys:
Schemat ideowy			1
Opracował: mgr inż. Artur Czubak	podpis:	data: wrzesień 2011	upr:
Projektował: mgr inż. Jarosław Kostrubiec	podpis:	data: wrzesień 2011	upr: 18/94/WŁ